



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE19.4462X

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图号
Drawing No.
备注
Note (s)

防爆离心风机箱

BHTFC-36

Exd II CT4 Gb

Q/ZS(J)F 05-2018

BHTFC-36-01

1. 本证可代表型号: BHTFC-33、BHTFC-30、BHTFC-28、BHTFC-25、BHTFC-22、BHTFC-20、BHTFC-18、BHTFC-15、BHTFC-12、BHTFC-10、BHTFC-9。
2. 额定电压: AC380V。
3. 进、出气口不得直接敞开大气。



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010

发给: 浙江越舜风机有限公司

本证失效日期: 2024-09-29

Date of Expire:

发证日期: 2019-09-29

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量监督检验中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex-Product Quality Supervision and Inspection Center(TianJin)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

天津越舜风机有限公司天津法二二路85号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116